



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
(Главное управление МЧС России по Самарской области)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193, тел. (846) 338-96-06, факс (846) 337-05-72), E-mail: GU@63.mchs.gov.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДСКОМУ  
ОКРУГУ НОВОКУЙБЫШЕВСК И МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ  
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

446200, г. Новокуйбышевск, ул. Кутузова, 16, тел. (84635) 6-82-80 (код 84635); E-mail: 4NDPR@63.mchs.gov.ru

**Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности № 132/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному автономному профессиональному образовательному  
учреждению Самарской области «Новокуйбышевский гуманитарно-технологический  
колледж»

Во исполнение решения о проведении выездной проверки от 20.12.2021 № 132  
(учётный № проверки 63210061000201498140),  
в период с «22» декабря 2021 г. по «12» января 2021 г.

Нечаевой Верой Анатольевной — инспектором отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы по городскому округу Новокуйбышевск и муниципальному району  
Красноармейский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Самарской области (государственным инспектором по  
городскому округу Новокуйбышевск и муниципальному району Красноармейский по  
пожарному надзору).

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка в отношении Государственного автономного  
профессионального образовательного учреждения Самарской области «Новокуйбышевский  
гуманитарно-технологический колледж» (контрольное (надзорное) мероприятие)

по адресу: 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Успенского, 2,  
в ходе которой присутствовал представитель Государственного автономного  
профессионального образовательного учреждения Самарской области «Новокуйбышевский  
гуманитарно-технологический колледж» по доверенности от 22.12.2021 Шашков Павел  
Григорьевич

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со  
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле  
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/ п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
1	Из подвального помещения отсутствует обособленный выход наружу, отделенный противопожарной перегородкой 1-го типа от лестничного марша.	ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 88, ч. 4 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,	01.09.2022	
2	Отсутствуют эвакуационные выходы, отвечающие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (в планировке) из помещений бухгалтерии на 1-м этаже (каб. 24, 23, 40).	П. 3 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.09.2022	
3	Ширина коридора в правом крыле 1-го этажа (в месте расположения санузла) не отвечает требованиям, предъявляемым к путям эвакуации (фактическая ширина коридора составляет 108 см).	ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,	01.09.2022	
4	Не предоставлены документы, подтверждающие, что отделка путей эвакуации (покрытие полов в коридорах) выполнена в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. Предоставлен сертификат соответствия на напольное покрытие, примененное в коридорах (путях эвакуации), из которого установлено, что данный материал не отвечает требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, а именно в сертификате показатель воспламеняемости В2, а требуется В1.	ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 53 табл. № 28, табл. № 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.09.2022	
5	Для отделки фасадов учебного корпуса используется горючий утеплитель (пенопласт)	п. 11 ст. 87 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,	01.09.2022	
6	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации.	ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.6.1-7.6.3 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) «Освещение аварийное. Классификация и нормы»	01.09.2022	
7	Помещения разных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими преградами с нормируемым пределом огнестойкости (в серверной на 2 этаже в кирпичной стене оконный проем в перегородке, отделяющей серверную от соседнего помещения заделан листами гипсокартона). Предоставленный сертификат соответствия на гипсовые плиты не содержит	ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,	01.09.2022	

информации о степени огнестойкости конструкции, выполненной из данных плит.			
(указываются выявленные нарушения обязательных требований)			

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Новокуйбышевск и муниципальному району Красноармейский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области старший лейтенант внутренней службы Нечаева В.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



Нечаева Вера Анатольевна – инспектор ОНД и ПР по г.о. Новокуйбышевск и м.р. Красноармейский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области, телефон: (84635) 6-82-80, E-mail: 4NDPR@63.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Предписание для исполнения получил (а):

*директор Владимирова Вера Михайловна*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

*В.А.*  
(подпись)