



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России по Самарской области)**

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193, тел. (846) 338-96-06. факс (846) 337-05-72), E-mail: GU@63.mchs.gov.ru

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДСКОМУ
ОКРУГУ НОВОКУЙБЫШЕВСК И МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

446200, г. Новокуйбышевск, ул. Кутузова, 16, тел. (84635) 6-82-80 (код 84635); E-mail: 4NDPR@63.mchs.gov.ru

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований
пожарной безопасности № 133/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Самарской области «Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж»

Во исполнение решения о проведении выездной проверки от 20.12.2021 № 133 (учётный № проверки 63210061000201498178), в период с «22» декабря 2021 г. по «12» января 2021 г.

Нечаевой Верой Анатольевной — инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Новокуйбышевск и муниципальному району Красноармейский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС по Самарской области (государственным инспектором по городскому округу Новокуйбышевск и муниципальному району Красноармейский по пожарному надзору).

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лица), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка в отношении Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж» (контрольное (надзорное) мероприятие)

по адресу: 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Успенского, 2А, в ходе которой присутствовал представитель Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж» по доверенности от 22.12.2021 Шашков Павел Григорьевич

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует аварийное освещение на путях	ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический	01.09.2022	

	эвакуации.	регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.6.1-7.6.3 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) «Освещение аварийное. Классификация и нормы»		
2	Не предоставлены документы, подтверждающие, что отделка путей эвакуации (покрытие полов в коридорах) выполнена в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. Предоставлен сертификат соответствия на напольное покрытие, примененное в коридорах (путях эвакуации), из которого установлено, что данный материал не отвечает требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, а именно в сертификате показатель воспламеняемости В2, а требуется В1.	ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 53 табл. № 28, табл. № 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.	01.09.2022	

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по городскому округу
Новокуйбышевск и муниципальному району Красноармейский
управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России
по Самарской области
старший лейтенант внутренней службы Нечаева В.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



Нечаева Вера Анатольевна – инспектор ОНД и ПР по г.о. Новокуйбышевск
и м.р. Красноармейский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области,
телефон: (84635) 6-82-80, E-mail: 4NDPR@63.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Предписание для исполнения получил (а):

Директор Экспертного Центра Минималита
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

(подпись)