



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(Главное управление МЧС России по Самарской области)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193, тел. (846) 338-96-06, факс (846) 337-05-72), E-mail: GU@63.mchs.gov.ru

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДСКОМУ
ОКРУГУ НОВОКУЙБЫШЕВСК И МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

446200, г. Новокуйбышевск, ул. Кутузова, 16, тел. (84635) 6-82-80 (код 84635); E-mail: 4NDPR@63.mchs.gov.ru

«21» августа 2023 г., 12 час. 00 мин.

(дата и время составления предписания)

Предписание

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

№ 2307/10-63/140-П

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Государственному автономному профессиональному образовательному
учреждению Самарской области «Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж»
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной
проверки от 01.08.2023 № 2307/10-63/140-П, учётный № проверки 63230061000203654678
в период с «08» августа 2023 года по «21» августа 2023 года

Сорокиной Евгенией Андреевной — старшим инспектором отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по городскому округу Новокуйбышевск и муниципальному району
Красноармейский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Самарской области (государственным инспектором по
городскому округу Новокуйбышевск и муниципальному району Красноармейский по
пожарному надзору), Ефимовой Анной Александровной — старшим инспектором отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Новокуйбышевск
и муниципальному району Красноармейский управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области
(государственным инспектором по городскому округу Новокуйбышевск и муниципальному
району Красноармейский по пожарному надзору).

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа
государственного пожарного надзора)

Проведено: плановая выездная проверка в отношении: Государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Самарской области «Новокуйбышевский
гуманитарно-технологический колледж» (ОГРН 1026303122988, ИНН 633010640) 446200,
Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Успенского, д. 2а.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: представитель по
доверенности от 07.08.2023 б/н Шашков Павел Григорьевич

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	После окончания гарантированного срока эксплуатации инженерного оборудования не проведено ежегодное испытание либо обоснование расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.	нарушение: п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).	26.02.2024	
2.	Не обозначено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	нарушение: п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).	26.02.2024	
3.	Проверяемым лицом не обеспечено наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности выполненных с применением фотолюминесцентных материалов.	нарушение: п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479); п. 6.1.4.ГОСТ 12.4.026-2015.	26.02.2024	
4.	На уровне запасных эвакуационных выходов пред наружными дверями отсутствуют горизонтальные входные площадки, с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	нарушение: п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 53 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.21 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	26.02.2024	
5.	Система пожарной сигнализации не во всех помещениях (комната 416 на 4-м этаже) обеспечивает автоматическое обнаружение пожара, а так же выдачу управляющих сигналов на технические средства управления системой оповещения людей при пожаре (примечание к протоколу инструментального обследования системы автоматической пожарной сигнализации № 203-5-1 от 16.08.2023)	нарушение: п. 1 ст. 54, п. 4 ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	26.02.2024	
6.	Фактический уровень звука системы оповещения и управления	нарушение: п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 84 Федерального закона от	26.02.2024	

<p>эвакуацией людей при пожаре не обеспечивает уровень звука на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении (примечании Протокола инструментального обследования системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре № 202-5-1 от 16.08.2023).</p>	<p>22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2 (п.4.3) СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».</p>	
---	---	--

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

- 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона;
- 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;
- 4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;
- 5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в случае проведения расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчётные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

- 1) исполнения в полном объёме данного мероприятия;
- 2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

3) наличия расчёта по оценке пожарного риска в случаях, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт,

реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.


При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Новокуйбышевск и муниципальному району Красноармейский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области
капитан внутренней службы Сорокина Е.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Новокуйбышевск и муниципальному району Красноармейский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области
капитан внутренней службы Ефимова А.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

(подпись)

Ефимова Анна Александровна – старший инспектор ОНД и ПР по г.о. Новокуйбышевск и м.р. Красноармейский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области,
телефон: (84635) 6-82-80, E-mail: 4NDPR@63.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Предписание для исполнения получил (а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

«12» часов «00» минут «21» 2025 г.

(подпись)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении

«21» августа 2023 г.

г.о. Новокуйбышевск
(место составления: город, село, район)

Я, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Новокуйбышевск и муниципальному району Красноармейский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области-государственный инспектор г.о. Самара по пожарному надзору капитан внутренней службы Ефимова Анна Александровна
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)

рассмотрев материалы:

- акт плановой выездной проверки № 2307/10-63/140-П от 21.08.2023 г. в отношении Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж», расположенного по адресу: 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Успенского, д. 2а

УСТАНОВИЛ:

в 12 часов 00 минут «21» августа 2023 года в зданиях, помещениях и на территории Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж», расположенных по адресу: 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Успенского, д. 2а, нарушены обязательные требования пожарной безопасности, а именно:

1. После окончания гарантированного срока эксплуатации инженерного оборудования не проведено ежегодное испытание либо обоснование расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.
Нарушение: п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).
2. Не обозначено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.
Нарушение: п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).
3. Проверяемым лицом не обеспечено наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности выполненных с применением фотолюминесцентных материалов.
Нарушение: п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479); п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015.
4. На уровне запасных эвакуационных выходов пред наружными дверями отсутствуют горизонтальные входные площадки, с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.
Нарушение: п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 53 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.21 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

руководствуясь ст. ст. 23.34; 28.2; 29.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях


ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Вам (и) или Вашему законному представителю (защитнику) необходимо прибыть для составления протокола об административном правонарушении «30» августа 2023 г. в «14» час. «30» мин. по адресу: г. Новокуйбышевск, ул. Кутузова, 16, ОНД и ПР по г.о. Новокуйбышевск и м.р. Красноармейский УНД и ПР ГУ МЧС России по Самарской области, тел. 8(84635)6-82-80.
2. О принятом решении уведомить Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж»
(Ф.И.О. заинтересованных лиц или наименование юридических лиц)

При себе иметь документ, удостоверяющий личность.



В случае неявки протокол об административном правонарушении будет составлен в Ваше отсутствие.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Новокуйбышевск и м.р. Красноармейский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области


(подпись лица, вынесшего определение)

(Ефимова А.А.)
(расшифровка подписи)

Копию определения получил

21.08.23 -  
дата, подпись ФИО

Копия определения направлена

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)